



----- stávající vedení AES 4x70mm²
 ———— nový kabel AYKY 4x50mm²

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230 V, 50 Hz
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230 V, 50 Hz
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle PNE 330000-1
 Základní ochrana (živých částí) : izolací čl. 3.2.2.4
 polohou čl. 3.2.2.1
 přepážkami nebo kryty čl. 3.2.2.3
 Ochrana při poruše (neživých částí) : ochrana automatickým
 odpojením od zdroje nadproud. ochr. přístrojů čl. 3.3.2.5
 VNĚJŠÍ VLIVY : dle PNE 330000-2
 ZNAČENÍ: dle IEC 617 - IČSN 013390

Kreslil:	Projektovatel:	Kontroloval:	ELMOS, s.r.o. Žitkova 532 Trutnov 541 01 IČ: 48170241
Miroslav Podlipný	Miroslav Podlipný	Petr Štoviček	
Investor: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín		Datum:	3/2019
Název stavby:	Vlčice – kabel nn pro připojení p.č.785/1	Měřítko:	1 : 500
Číslo stavby:	IV-12-2018646	Stupeň dokumentace:	ÚS
Obsah výkresu:	kabelové vedení I kV	Číslo výkresu:	1