

OBEC VLČICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Požární řád

Zastupitelstvo obce Vlčice schválilo na svém zasedání konaném dne 8.12.2021 číslo usnesení č. ad 42, v souladu s § 29 odst. 1 písm. O) zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. D) a § 84 odst. 2 písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Základní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Vlčice.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce starosta obce. K zajištění požární ochrany (dále jen „PO“) obec:

- (1) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požáru, záchranným pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom
- (2) Jmenuje velitele SDH
- (3) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) V obci se nestanovují další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nad rámec Nařízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 9.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- (1) Obec má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH obce), která je zařazena (na základě Nařízení Královéhradeckého, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPOV s počtem minimálně 9 členů. Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.
- (2) O nasazení JSDH obce k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje.
- (3) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
- (4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
 - a) požární vodou voda pro hašení požárů,
 - b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
 - c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.
- (2) Obec stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Zdrojem vody pro hašení požárů jsou podzemní a nadzemní hydranty uvedené v příloze č.2 tohoto požárního řádu
- (3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

1. Zdroje vody pro hašení požárů místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
2. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.

Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody

- (1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
- (2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu (nadzemním a podzemním hydrantům) pro mobilní požární techniku.

- (3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

Článek 9

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Obec má zřízeny ohlašovny požáru - viz příloha č.3. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
- (2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
- (3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhláše se takto:

- (1) Dálkovým spuštěním elektrické sirény z HZS Trutnov
- (2) Ručním spuštěním elektrické sirény pomocí hlásiče požáru, umístěného na požární zbrojnici obce Vlčice čp. 201 (budova obecního úřadu)
- (3) Svolávání členů JSDH při zabezpečování požární ochrany v obci je zajištěno pomocí mobilních telefonů.

Článek 11

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právníky osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.

Článek 12

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Vlčice stanovené dalšími právními předpisy.
- (2) Tímto požárním řádem se zrušuje Požární řád obce Vlčice – obecně závazná vyhláška obce Vlčice 1/2005.
- (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

.....
Tomáš Cvrček
místostarosta

.....
Martin Petr
starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Seznam příloh:

1. Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce Vlčice
2. Zdroje vody pro hašení požárů - podzemní a nadzemní hydranty v obci
3. Seznam Ohlašoven požárů

Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce Vlčice


Funkce v jednotce	Jméno a příjmení člena	Nositel dýchací techniky (ANO/NE)
Velitel jednotky	Václav Pelant st.	NE
Velitel družstva	Václav Pelant ml.	ANO
Strojník	Králík Ladislav ml.	NE
	Petr František	NE
	Petr Josef	NE
Hasič	Karel Buben	NE
	Václav Ondráček	NE
	Karel Petr	ANO
	Martin Petr	ANO
	Pavel Rejmont	NE
	Jakub Rousek	ANO
	Jakub Zikmunda	ANO

Přehled Techniky:

- DA-L1Z
- DA 8-L2R
- CAS K 25-L101
- Plovoucí čerpadlo
- Elektrocentrála
- PS 8
- PS 12
- ŘMP – Oleo Mac 225
- DT PLUTO 300 Comfort 2x
- Tlakové lahve 4x

Zdroje vody pro hašení požárů - podzemní a nadzemní hydranty v obci

- 1) Nadzemní hydrant – stáj Procházka
- 2) Nadzemní hydrant u hřiště
- 3) Podzemní hydrant – školka
- 4) Podzemní hydrant – zámek
- 5) Podzemní hydrant – bioplynka
- 6) Nadzemní hydrant u č.p. 188
- 7) Nadzemní hydrant u č.p. 186



Příloha č.3 – seznam ohlašoven požárů

Seznam ohlašoven požáru

V katastru obce Vlčice jsou tyto ohlašovny požáru:

Číslo telefonu	Název	Časové rozmezí
774268450	Velitel JSDH obce Vlčice	Nepřetržitě
499899133	Obecní úřad Vlčice	V pracovní době
603558879	Starosta obce Vlčice	Nepřetržitě